

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ГАЗОВЫЙ НАДЗОР»**

**филиал Госэнергонадзора по Витебской области**

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

**«О подготовке электро-, теплоустановок и сетей энергоснабжения организаций, а также систем внутреннего газоснабжения, дымоудаления и вентиляции многоквартирных жилых домов к работе к осенне-зимний период 2022/2023 года»**

Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 г. № 286 (далее – Правила), установлен:

порядок подготовки организаций независимо от формы собственности и организационно-правовой формы к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП);

порядок оформления и регистрации паспорта готовности теплоисточника (потребителя тепловой энергии) к работе в ОЗП.

Проверке готовности к работе в осенне-зимний период подлежат:

теплоисточники мощностью 50 киловатт и более независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной циркуляцией теплоносителя, осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, учреждений образования, а также теплоисточники мощностью более 100 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, за исключением отпускающих тепловую энергию на технологические нужды;

организации, система теплоснабжения которых присоединена к тепловым сетям;

организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги;

организации, осуществляющие передачу тепловой энергии.

**Для обеспечения своевременной подготовки организации к работе в ОЗП необходимо придерживаться следующего алгоритма действий.**

**1. На основе анализа функционирования в предыдущий ОЗП систем теплоснабжения разработать до 15 июня и реализовать не позднее 20 сентября текущего года планы организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в ОЗП 2022/2023 года с учетом требований Правил, предписаний и рекомендаций органа госэнергонадзора, Госпромнадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.**

**2. Провести проверку готовности теплоисточников и тепловых сетей, организаций к работе в ОЗП до 20 сентября текущего года специально созданной комиссией.**

В состав комиссии в обязательном порядке включаются:

- руководители и другие ответственные должностные лица организации;

- представители органа госэнергонадзора (по согласованию);

- представитель местного исполнительного и распорядительного органа или уполномоченной им организации (по согласованию);

для жилищного фонда, не находящегося на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь;

для теплоисточников, отапливающих жилищный фонд (кроме теплоисточников энергоснабжающих организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго», и теплоисточников, находящихся на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь).

В комиссии включаются следующие представители органа госэнергонадзора:

по надзору за теплоустановками – во все комиссии, за исключением комиссий по проверке подготовки многоквартирных жилых домов, использующих поквартирное оборудование для отопления и горячего водоснабжения;

по газовому надзору – в комиссии организаций, осуществляющих эксплуатацию газифицированного жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги в газифицированном жилищном фонде;

по надзору за электроустановками – в состав комиссии для проверки обеспечения надежности электроснабжения электроустановок:

теплоисточников (за исключением теплоисточников ГПО «Белэнерго»), снабжающих тепловой энергией объекты жилищного фонда, а также учреждения образования, объекты социального и культурно-бытового назначения;

объектов жилищного фонда, учреждений образования, объектов социального и культурно-бытового назначения;

потребителей тепловой энергии, имеющих электроприемники I категории (в том числе особой группы) по надежности электроснабжения, за исключением объектов потребителей с электроприемниками указанных категорий, перерыв электроснабжения которых не снижает надежность электроснабжения объектов данных потребителей (например – сети электросвязи, системы видеонаблюдения, запорно-переговорные устройства, охранно-пожарная сигнализация и т.п., в том числе оснащенные автономными источниками электроснабжения).

Участие представителей органа госэнергогазнadzора в комиссии организации по проверке выполнения условий готовности к работе в ОЗП, предусмотренных Правилами, осуществляется на основании письменного заявления в соответствующее территориальное подразделение филиала Госэнергогазнadzора по Витебской области с прилагаемым к нему перечнем всех объектов организации, использующих тепловую энергию (по жилищному фонду – перечень жилых домов, в том числе многоквартирные жилые дома, подключенные к сетям газоснабжения).

Работа комиссий должна быть организована до истечения сроков оформления и регистрации паспортов готовности к работе в осенне-зимний период, установленных утвержденными горрайисполкомами графиками. Комиссия создается не позднее чем за 10 дней до начала ее работы.

**2.1. Для подтверждения готовности организаций и (или) теплоисточников к работе в ОЗП** представителю органа госэнергогазнadzора по надзору за теплоустановками предъявляется следующая документация:

распорядительный документ о создании комиссии по проверке готовности к работе в предстоящий ОЗП;

план организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в предстоящий ОЗП в части подготовки систем теплоснабжения, теплопотребления и электроснабжения, разработанный до 15 июня текущего года;

документы, подтверждающие наличие в организации обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоустановки и тепловые сети, или договор со специализированной организацией (индивидуальным предпринимателем) на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей (в случае отсутствия обслуживающего персонала в организации), наличие в организации обслуживающего персонала, эксплуатирующего теплоисточник, лица, ответственного за тепловое хозяйство (распорядительного документа о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство, документа, подтверждающего прохождение проверки знаний лица, ответственного за тепловое хозяйство);

свидетельства о поверке приборов учета тепловой энергии (при их отсутствии – документы, подтверждающие направление их на поверку);

акты, подтверждающие выполнение работ по испытаниям тепловых сетей, водоподогревателей, по испытаниям и промывке оборудования тепловых пунктов, систем теплоснабжения вентиляции, систем отопления, содержащих сведения о параметрах испытаний, а также о максимальном рабочем давлении системы;

акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (по объектам, теплоснабжение которых осуществляется энергоснабжающей организацией по договору теплоснабжения).

При наличии в организации теплоисточника(ов) дополнительно предъявляются:  
положение о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям);

заключение Госпромнадзора по результатам обследования котельной в части ее готовности к работе в ОЗП – по котельным мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в ней котлов.

Также, при подготовке к ОЗП необходимо провести проверку соответствия схем действительному состоянию всех элементов системы теплоснабжения организации и обеспечить наличие в помещениях тепловых пунктов и котельных утвержденных принципиальных схем расположенных в них трубопроводов и оборудования с нумерацией арматуры и расстановкой контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Требования к поверке манометров.

Технические манометры, используемые организациями – потребителями тепловой энергии и установленные на трубопроводах и оборудовании в системах теплоснабжения (тепловые пункты, системы отопления, горячего водоснабжения, теплоснабжения вентиляции и т.п.) не входят в сферу законодательной метрологии.

В соответствии со статьей 28 Закона Республики Беларусь от 5 сентября 1995 г. №3848-ХП «Об обеспечении единства измерений» для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии, интервал времени между поверками устанавливается владельцами средств измерений с учетом соблюдения метрологических требований к измерениям, для чего в организации необходимо определить и утвердить межповерочный интервал используемых средств измерений.

Указанные требования не распространяются на средства измерений, устанавливаемые на оборудовании и трубопроводах, которые эксплуатируются в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

**2.2. Для подтверждения обеспечения исправного технического состояния вводных и внутренних газопроводов, дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах** представителю органа госэнергогазнадзора по газовому надзору предъявляются:

акты проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах с поквартирной установкой отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования, оформленные в соответствии с требованиями ТКП 629-2018, с заключением об исправности дымовых каналов в каждой квартире с таким оборудованием;

копии свидетельств об аккредитации лабораторий организаций, выполнявших проверку технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах с отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием;

документы, подтверждающие выполнение в многоквартирных жилых домах технического обслуживания вводных и внутренних газопроводов общего пользования от отключающих устройств на газопроводах-вводах до отключающих устройств на опусках к газоиспользующему оборудованию.

**2.3. Для подтверждения обеспечения надежности электроснабжения к работе в предстоящий ОЗП** представителю органа госэнергогазнадзора по надзору за электроустановками предъявляются:

документы, подтверждающие наличие электротехнического персонала или договора со специализированной организацией (индивидуальным предпринимателем) на эксплуатацию электроустановок, назначение лица, ответственного за электрохозяйство (распорядительного документа о его назначении и выписки из журнала подтверждения (присвоения) группы по электробезопасности));

документы о наличии испытанных средств защиты, используемых в электроустановках;

положение о взаимоотношениях по единому оперативно-диспетчерскому управлению между энергоснабжающей организацией и потребителем – при наличии в

**Включение систем теплоснабжения и (или) теплопотребления** производится только при наличии паспорта готовности, зарегистрированного в органе госэнергогазнадзора, или акта проверки готовности, оформленного после 30 сентября текущего года.

В соответствии с Правилами теплоснабжения абоненты (за исключением ИП и граждан) и организации, осуществляющие передачу тепловой энергии, обязаны до начала отопительного сезона оформить и передать в энергоснабжающую организацию копию зарегистрированного в установленном порядке в органе госэнергогазнадзора паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП.

Отсутствие зарегистрированного в установленном порядке паспорта готовности теплоисточника или паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 21.7. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа в размере до пятисот базовых величин.

Необходимую информацию по вопросам подготовки к работе в ОЗП 2022/2023 года можно получить в районных энергогазинспекциях по месту нахождения объектов, в межрайонных отделениях:

**Витебском** – 210015, г. Витебск, ул. Ленина, 10А:

приемная – тел.: (0212) 648256, факс: (0212) 648257, e-mail: [mrovt@gosenergogaznadzor.by](mailto:mrovt@gosenergogaznadzor.by);

**Глубокском** – 211800, г. Глубокое, ул. Красноармейская, 78/1:

приемная – тел.: (02156) 25041, факс: (02156) 28107, e-mail: [mrogl@gosenergogaznadzor.by](mailto:mrogl@gosenergogaznadzor.by);

**Полоцком** – 211415, г. Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 27:

приемная – тел./факс: (0214) 49 71 99, e-mail: [mropl@gosenergogaznadzor.by](mailto:mropl@gosenergogaznadzor.by).

**С 27.06.2022 Полоцкое межрайонное отделение временно будет находиться по адресу:** 211415, г. Полоцк, ул. Гагарина, 6. Телефон приемной: +375 (29) 782 84 29;

**Оршанском** – 211391, г. Орша, ул. Владимира Ленина, 55:

приемная – тел.: (0216) 513467, факс: (0216) 213467, e-mail: [mroor@gosenergogaznadzor.by](mailto:mroor@gosenergogaznadzor.by), а также в филиале Госэнергогазнадзора по Витебской области – 210015, г. Витебск, ул. Ленина, 10А:

приемная – тел.: (0212) 648221, факс: (0212) 648235, e-mail: [vitebsk@gosenergogaznadzor.by](mailto:vitebsk@gosenergogaznadzor.by)

областная энергогазинспекция – тел.: (0212) 64 82 54, 64 82 61,

e-mail: [vitebsk.eti@gosenergogaznadzor.by](mailto:vitebsk.eti@gosenergogaznadzor.by) – (по надзору за электроустановками);

[vitebsk.tti@gosenergogaznadzor.by](mailto:vitebsk.tti@gosenergogaznadzor.by) – (по надзору за теплоустановками);

[vitebsk.gn@gosenergogaznadzor.by](mailto:vitebsk.gn@gosenergogaznadzor.by) – (газовый надзор).

Директор филиала  
Госэнергогазнадзора по Витебской области –  
старший государственный инспектор  
по энергетическому и газовому надзору



А.А.Василевский